

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 2-4
21-560 Międzyrzec Podlaski

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn; „Dostosowanie budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
do wymagań ochrony przeciwpożarowej”
znak sprawy: 1/2023/TP

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), doprecyzowuje zapisy SWZ i udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie / odpowiedź

1.

Czy listwy elektroinstalacyjne w instalacji oświetlenia awaryjnego, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych, mają być z PCV czy bezhalogenowe? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót br. elektrycznej dopuszcza dowolność pomiędzy PCV a bezhalogenowymi, natomiast w przedmiarach wpisane jest PCW. Kabel zasilający oprawy ma być w klasie B2ca. Proszę o jednoznaczną odpowiedź z uwagi na 8÷10-krotnie wyższą cenę listew bezhalogenowych względem PCV.

Odp. ad.1)

Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć listwy PCV bezhalogenowe, z uwagi na możliwą w przyszłości zmianę sposobu użytkowania obiektu (w części), który może pełnić rolę oddziału szpitalnego w klasie ZLII. Cena listew elektroinstalacyjnych bezhalogenowych jest około 5-cio krotnie droższa od tych, które zawierają halogeny.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim
mgr inż. Marek Zawada