

Międzyrzec Podlaski, dnia 03.11.2023 r

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 2-4
NIP: 538-15-94-357

11/2023/ZO

Postępowanie: „Dostawa zasilacza awaryjnego z UPS dla sal operacyjnych i sali wybudzeniowej Bloku Operacyjnego w SP ZOZ w Międzyrzec Podlaskim”.

Informacja

SP ZOZ w Międzyrzec Podlaskim, informuje i wyjaśnia.

1. Zamawiający potwierdza iż podtrzymuje wymóg zastosowania zasilacza o stabilności częstotliwości wyjściowej wynoszącej 0,01%.
2. Zamawiający potwierdza wymóg, według zapisów pierwotnych, zastosowania zasilacza o przeciążalności falownika wynoszącej 125%.
3. UPS ma być wyposażony w czujnik monitorowania temperatury i wilgotności.
4. Zamawiający potwierdza sposób uruchomienia zasilacza UPS zapisany pierwotnie wymogami zapytania.
5. UPS zostanie podłączony do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji zasilającej i odbiorczej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzec Podlaskim

mgr inż. Marek Zawada

Podpis Zamawiającego

